

## تقرير المتابعة الدورية لحالات دورات المياه ببرنامج التقنية الحيوي الزراعية

وافق مجلس الكلية بجلسته رقم (٥٥٩) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧ على اعتماد تقرير المتابعة الدورية لحالات القاعات والمرافق والمعامل  
لبرنامج التقنية الحيوية والتي تم الموافقة عليها في اللجنة العليا للبرامج بجلستها رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣ بناءً على موافقة اللجنة  
الفرعية للإشراف على برنامج التقنية الحيوية الزراعية بجلستها رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١

### تقرير المتابعة الدورية لحالات دورات المياه لبرنامج التقنية الحيوية الزراعية

نموذج (٥): دورات المياه قسم الكيمياء

مستويات التقدير	م	المؤشرات	مجالات التقييم	
			مستوفٍ	غير مستوفٍ
✓	١	كفاية دورات المياه <sup>١</sup> .		الإتاحة
✓	٢	وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطلبات.		
✓	٣	ملائمة للتهوية <sup>٢</sup> .		المواصفات الإنشائية والتجهيزات
✓	٤	كفاية الإضاءة.		
✓	٥	سهولة فتح الشبابيك.		
✓	٦	توافر أحواض لغسيل الأيدي <sup>٣</sup> .		
✓	٧	توافر مرايا.		
✓	٨	الأرضيات من بلاط غير أملس.		
✓	٩	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.		
✓	١٠	توافر مصدر مياه نقية.		
✓	١١	سلامة شبكة الصرف الصحي.		
✓	١٢	مساحة ملائمة لكل مستخدم <sup>٤</sup>		المساحة
غير منطبق على الكلية	١٣	وجود دورات مياه خاصة <sup>٥</sup> .		التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
✓	١٤	ملاءمة الأبواب <sup>٦</sup> .		
✓	١٥	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.		العمالة
✓	١٦	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه		
✓	١٧	النظافة		الأمن والسلامة
✓	١٨	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/ وقاية من الحريق <sup>٧</sup> .		

١. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالباً أو طالبة.
٢. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠-١٥% من مساحة الأرضيات.
٣. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
٤. المساحة الأرضية: لا تقل عن ٢,٢ م<sup>٢</sup> لكل مستخدم.
٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلى ١٣٧ سم / يوجد سور (٨٥- ١٠٠ سم) لمساعدة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

### دورات مياه الدور الثالث مبنى A

مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفٍ	مستوفٍ			
	✓	كفاية دورات المياه <sup>١</sup> .	١	الإتاحة
✓		وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	٢	
	✓	ملائمة للتهوية <sup>٢</sup> .	٣	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
	✓	كفاية الإضاءة.	٤	
	✓	سهولة فتح الشبابيك.	٥	
	✓	توافر أحواض لغسيل الأيدي <sup>٣</sup> .	٦	
	✓	توافر مرايا.	٧	
	✓	الأرضيات من بلاط غير أملس.	٨	
	✓	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	٩	
	✓	توافر مصدر مياه نقية.	١٠	
	✓	سلامة شبكة الصرف الصحي.	١١	المساحة
	✓	مساحة ملائمة لكل مستخدم <sup>٤</sup>	١٢	
	غير منطبق على الكلية	وجود دورات مياه خاصة <sup>٥</sup> .	١٣	التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
	✓	ملاءمة الأبواب <sup>٦</sup> .	١٤	
	✓	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	١٥	
	✓	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	١٦	العمالة
	✓	النظافة	١٧	الأمن والسلامة
	✓	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق <sup>٧</sup> .	١٨	

١. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالباً أو طالبة.
٢. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠ - ١٥٪ من مساحة الأرضيات.
٣. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
٤. المساحة الأرضية: لا تقل عن ٢,٢ م<sup>٢</sup> لكل مستخدم.
٥. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلى ١٣٧ سم / يوجد سور (٨٥ - ١٠٠ سم) لمساندة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٦. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٧. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

### دورات مياه الدور الثاني مبنى A

مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفٍ	مستوفٍ			
	✓	كفاية دورات المياه <sup>١</sup> .	١	الإتاحة
✓		وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	٢	
	✓	ملائمة للتهوية <sup>٢</sup> .	٣	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
	✓	كفاية الإضاءة.	٤	
	✓	سهولة فتح الشبابيك.	٥	
	✓	توافر أحواض لغسيل الأيدي <sup>٣</sup> .	٦	
	✓	توافر مرايا.	٧	
	✓	الأرضيات من بلاط غير أملس.	٨	
	✓	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	٩	
	✓	توافر مصدر مياه نقية.	١٠	
	✓	سلامة شبكة الصرف الصحي.	١١	المساحة
	✓	مساحة ملائمة لكل مستخدم <sup>٤</sup> .	١٢	
	غير منطبق على الكلية	وجود دورات مياه خاصة <sup>٥</sup> .	١٣	التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
	✓	ملاءمة الأبواب <sup>٦</sup> .	١٤	
	✓	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	١٥	العمالة
	✓	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	١٦	
	✓	النظافة	١٧	الأمن والسلامة
	✓	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق <sup>٧</sup> .	١٨	

٨. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالباً أو طالبة.
٩. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠ - ١٥٪ من مساحة الأرضيات.
١٠. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
١١. المساحة الأرضية: لا تقل عن ٢,٢ م<sup>٢</sup> لكل مستخدم.
١٢. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلى ١٣٧ سم / يوجد سور (٨٥ - ١٠٠ سم) لمساندة المستخدم على الحركة من وإلى المرحاض.
١٣. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
١٤. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.

### دورات مياه الدور الارضى مبنى A

مستويات التقدير		المؤشرات	م	مجالات التقييم
غير مستوفٍ	مستوفٍ			
	✓	كفاية دورات المياه <sup>١</sup> .	١	الإتاحة
✓		وجود دورات مياه خاصة بالطلبة وأخري للطالبات.	٢	
	✓	ملائمة للتهوية <sup>٢</sup> .	٣	المواصفات الإنشائية والتجهيزات
	✓	كفاية الإضاءة.	٤	
	✓	سهولة فتح الشبابيك.	٥	
	✓	توافر أحواض لغسيل الأيدي <sup>٣</sup> .	٦	
	✓	توافر مرايا.	٧	
	✓	الأرضيات من بلاط غير أملس.	٨	
	✓	وجود وسائل للتخلص من النفايات بشكل صحي.	٩	
	✓	توافر مصدر مياه نقية.	١٠	
	✓	سلامة شبكة الصرف الصحي.	١١	المساحة
	✓	مساحة ملائمة لكل مستخدم <sup>٤</sup>	١٢	
	غير منطبق على الكلية	وجود دورات مياه خاصة <sup>٥</sup> .	١٣	التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
	✓	ملاءمة الأبواب <sup>٦</sup> .	١٤	
	✓	وجود مساحة داخل وخارج الحمام لمساعدة المعاق علي الحركة.	١٥	العمالة
	✓	توافر عامل أو عاملة لكل دورة مياه	١٦	
	✓	النظافة	١٧	الأمن والسلامة
	✓	توافر مصدر قريب مجهز بمتطلبات مكافحة/وقاية من الحريق <sup>٧</sup> .	١٨	

١٥. عدد دورات المياه: مقعد (مرحاض) لكل ٤٠ طالباً أو طالبة.
١٦. التهوية: مساحة الشبابيك تمثل ١٠ - ١٥٪ من مساحة الأرضيات.
١٧. أحواض الأيدي: حوض مقابل كل مرحاض.
١٨. المساحة الأرضية: لا تقل عن ٢,٢ م<sup>٢</sup> لكل مستخدم.
١٩. دورات المياه الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة: مرحاض إفرنجي/ الأحواض، وأدوات التحكم مثبتة علي الحائط، ولا يقل ارتفاعها عن ٧٦ إلى ١٣٧ سم / يوجد سور (٨٥ - ١٠٠ سم) لمساعدة المستخدم علي الحركة من وإلى المرحاض.
٢٠. الأبواب: أبواب دورات المياه الخاصة بالمعاقين تفتح للخارج / لا يقل عرض الباب عن ٩٠ سم.
٢١. مطافئ حريق / معدات إنذار صوتية وضوئية / وجود شبكة خراطيم مطاطية قريبة من دورات المياه.



مدير البرنامج

رئيس لجنة الموارد المالية

أ.م.د/محمد حسن عبد العزيز